



# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;



SOCIETATEA  
COMERCIALA

S.C. APA SERV S.A.

ALEXANDRIA, str. Vedea 31

Nr. 352

Data 02/01/2020

APA  
SERV S.A.

Cont. RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria

## BULETIN INFORMATIV

### DISeminarea Informatiei Privind Mediul

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 145/26.08.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU





# S. C. APA SERV S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31

APA  
S.A.

Nr. 3523  
Data 02/07/20 20

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**



Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 207/11.09.2013, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Marius Ciprian GURBAN  
  


S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU



Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU







# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALĂ

APA  
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA, str. Vedea 31  
Nr. 3522  
Data 02/04/2020

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 125/31.07.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2020 nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

**a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:**

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

**b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.**

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN**



**S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

**Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU**





# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31  
Nr. 3524  
Data 02/07/2020

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, strada Uzina de apa, nr. 2, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 76/29.09.2016, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU





# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATE COMERCIALĂ  
ISO 14001  
01643 18001



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, soseaua Alexandriei, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 61/25.03.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :


- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU




# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;

Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

**APA**  
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA, str. Vedea 31  
Nr. 3526  
Data 02 pt / 2020

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, str. Prelungirea Libertatii, nr. 397, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 205/02.12.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deeurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deeurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deeurile, inclusiv deeurile periculoase.
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergенти, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati.



Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	14	35
CBO <sub>5</sub>	20	25
CCO-Cr	66	125
Detergenti	0,12	0,5
Substante extractibile	3	20
Azot Total	10	15
Crom total	< 0,05	0,1 - 0,5
Fosfor total	3,3	2
Cloruri	105,8	500
pH	7,3	6,5 - 8,5
Fenoli	< 0,001	0,3
Fier total	0,2	2 - 5
Sulfati	57	600

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA str. Vedeia 31  
Nr. 3128  
Data 02/07/2020

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, Tarlaua nr. 122, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 77/22.04.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, amoniu, nichel, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :



Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	16	35
CBO <sub>5</sub>	18	25
CCO-Cr	55	125
Detergenti	0,09	0,5
Substante extractibile	3	20
Azot total	8	15
Nichel	< 0,1	0,5
Fosfor total	0,85	2
Cloruri	102	500
pH	7,2	6,5 – 8,5
Fenoli	< 0,001	0,3
Fier total	0,11	2 - 5
Sulfati	65	600

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**




S.I.P.P., Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**



# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 127/31.03.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, fenol, cadmiu, zinc, nichel si sulfati.  
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :



Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	5	35
CBO <sub>5</sub>	20,4	25
CCO-Cr	61	125
Detergenti	0,13	0,5
Substante extractibile	2,7	20
Azot total	3,9	15
Crom total	<0,05	0,1 – 0,5
Fosfor total	0,1	2
Cloruri	112	500
pH	7,8	6,5 – 8,5
Fenoli	< 0,001	0,3
Fier total	0,1	2 - 5
Cadmium	< 0,2	0,2
Zinc	<0,1	0,5
Nichel	< 0,1	0,5
Sulfati	76	600

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**



S.I.P.P., Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**




# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, tarlaua 90, parcela 840, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 59/26.06.2018, Revizuita in data de 12.06.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, sulfati.  
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :




Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	6	35
CBO <sub>5</sub>	20,5	25
CCO-Cr	65,6	125
Detergenti	0,11	0,5
Substante extractibile	3,0	20
Azot total	3,8	15
Fosfor total	0,32	2
Cloruri	108,6	500
pH	7,3	6,5 – 8,5
Sulfati	54,6	600

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria. Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOULTEA  
COMERCIALA  
**APA**  
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA str Vedea 31  
Nr. 330  
Data 02.08 / 20 20

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, strada Portului, Tarlaua 161, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr.120/13.12.2018, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmasorii indicatori de calitate : suspensii, CBO<sub>5</sub>, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, zinc, nichel, sulfati.  
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :



Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	9	35
CBO <sub>5</sub>	20,6	25
CCO-Cr	73	125
Detergenti	0,11	0,5
Substante extractibile	3	20
Azot total	4,5	15
Crom	< 0,05	0,1 – 0,5
Fosfor total	0,1	2
Cloruri	108	500
pH	6,9	6,5 – 8,5
Zinc	< 0,1	0,5
Nichel	< 0,1	0,5
Sulfati	53	600

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**



S.I.P.P., Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**