


S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247/311.272; Fax: 0247/313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedea 31
Nr. 6071
Data 13/10/2021

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL



Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 145/26.08.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :


- in perioada iulie - septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase


b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN




S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

APA

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedea 31
Nr. 6082
Data 13/10/2021

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 207/11.09.2013, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marius Ciprian GURBAN




S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedea 31

APA

Nr. 6083
Data 13/10/2021

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 125/31.07.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :


- in perioada iulie - septembrie 2021 nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase


b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA



S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31
Nr. 6084
Data 13/10/2021

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, strada Uzina de apa, nr. 2, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 76/29.09.2016, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
 - b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN




S.I.P.P.,Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedea 31

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

APA
SERV S.A.

Nr. 6085
Data 13/10/2021

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, soseaua Alexandriei, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 61/25.03.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase


b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN




S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU




S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALĂ

APA
SERV S.A.



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, str. Prelungirea Libertatii, nr. 397, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 205/02.12.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
 - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmasorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	19,3	35
CBO ₅	14	25
CCO-Cr	47	125
Detergenti	0,17	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot Total	7	15
Crom total	0,01	0,1 - 0,5
Fosfor total	1,3	2
Cloruri	35	500
pH	7	6,5 - 8,5
Fenoli	0,03	0,3
Fier total	0,12	2 - 5
Sulfati	16	600

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius ~~Ciprian~~ GURBAN




S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Alu


Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU

Harabagiu




S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALĂ



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL


Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, Tarlaua nr. 122, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 77/22.04.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie – septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
 - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, amoniu, nichel, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	15	35
CBO ₅	11	25
CCO-Cr	39	125
Detergenti	0,12	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	7,9	15
Nichel	0,01	0,5
Fosfor total	0,86	2
Cloruri	28	500
pH	7,2	6,5 – 8,5
Fenoli	0,03	0,3
Fier total	0,11	2 - 5
Sulfati	18	600
Produs petrolier	< 0,24	5
Reziduu fix	242	2000

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

AE

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU

CH




S. C. APA SERV S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



COMERCIALA

APA
SERV S.A.



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 127/31.03.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

➤ in perioada iulie - septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

➤ cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor


- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, fenol, cadmiu, zinc, nichel si sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	13,3	35
CBO ₅	15	25
CCO-Cr	50	125
Detergenti	0,12	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	5,03	15
Crom total	0,01	0,1 – 0,5
Fosfor total	1,05	2
Cloruri	28	500
pH	7,43	6,5 – 8,5
Fenoli	0,03	0,3
Cadmiu	0,01	0,2
Zinc	0,08	0,5
Nichel	0,01	0,5
Sulfati	18	600
Reziduu filtrat la 105 C	383	2000
Cianuri	< 0,03	0,1
Produs petrolier	< 0,24	5 (fara irizatii)

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN




S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Adriana

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU

Cristian



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALĂ

APA

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31
Nr. 6089
Data 13 / 10 / 20 21

BULETIN INFORMATIV SERV S.A. DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL


Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, tarlaua 90, parcela 840, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 59/26.06.2018, Revizuita in data de 12.06.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
 - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, sulfati.
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	15	35
CBO ₅	11	25
CCO-Cr	38,4	125
Detergenti	0,15	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	6,6	15
Fosfor total	1,8	2
Cloruri	72	500
pH	7,16	6,5 – 8,5
Sulfati	13	600
Reziduu fix	349	2000

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedea 31
Nr. 6090
Data 13/10/20 21

BULETIN INFORMATIV SERV S.A. DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, strada Portului, Tarlaua 161, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr.120/13.12.2018, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

➤ in perioada iulie - septembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

➤ cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:


- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmasorii indicatori de calitate : suspensii, CBO₅, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, zinc, nichel, sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	16	35
CBO ₅	12,3	25
CCO-Cr	43,2	125
Detergenti	0,11	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	5,2	15
Crom	0,01	0,1 – 0,5
Fosfor total	1,2	2
Cloruri	32	500
pH	7,2	6,5 – 8,5
Zinc	0,08	0,5
Nichel	0,01	0,5
Sulfati	9	600
Reziduu fix	193	2000
Produs petrolier	< 0,20	5
Cianuri	< 0,03	0,1
Calciu	20	300
Magneziu	5	100

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Adriana Emilia Cristescu

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU

Cristian Harabagiu